

Исх. от _____

№ _____

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
г. Канску и Канскому району

Отчет об исполнении предписаний № 113 от 27.08.2021

В отношении МБДОУ «Большеури́нский детский сад», расположенного по адресу: Канский район, с. Большая Уря, ул. Школьная, 20, 12.08.2021 года была проведена плановая выездная проверка на предмет соответствия учреждения Федеральному закону «О пожарной безопасности».

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, выдано Предписание № 113 от 27.08.2021:

- Ширина проступи наружной открытой лестницы 3 типа, выходящей из помещения 3 второго этажа, менее 25см;
- Ширина пути эвакуации наружной открытой лестницы 3 типа, выходящей из помещения 3 второго этажа менее 1,35м;
- Ограждение наружной открытой лестницы 3 типа, выходящей из помещения 3 второго этажа менее 1,2м;
- Дверь, открывающаяся из помещения 3 на лестничную клетку наружной открытой лестницы 3 типа, уменьшает требуемую ширину лестничных площадок и маршей;
- Настилы площадок и ступени открытой лестницы 3 типа, выходящей из помещения 3 второго этажа не соответствуют техническим требованиям;
- Ширина проступи наружной открытой лестницы 3 типа, выходящей из балкона второго этажа, менее 25см;
- Уклон наружной открытой лестницы 3 типа, выходящей из балкона второго этажа более 1:1
- Ширина пути эвакуации наружной открытой лестницы 3 типа, выходящей из балкона второго этажа менее 1,35м;
- Ограждение наружной открытой лестницы 3 типа, выходящей из балкона второго этажа менее 1,2м;
- Лестница 3 типа, выходящая из балкона второго этажа располагается не в соответствии техническим требованиям;
- Настилы площадок и ступени открытой лестницы 3 типа, выходящей из балкона второго этажа не соответствуют техническим требованиям;

- На пути эвакуации в помещении 9 установлено санитарно-техническое оборудование, которое уменьшает ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов;

- Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами отверстий в месте пересечения противопожарных преград;

- На плане эвакуации людей экспликация помещений не соответствует.

В настоящее время на 02.04.2024 года в МБДОУ «Большеуринский детский сад» выполнены следующие пункты предписания:

- На пути эвакуации в помещении 9 установлено санитарно-техническое оборудование, которое уменьшает ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов;

- На плане эвакуации людей экспликация помещений не соответствует;

- Организовано проведение работ по заделке негорючими материалами отверстий в месте пересечения противопожарных преград.

Для выполнения всех необходимых работ по устранению Предписания № 113 от 12.08.2021 требуется дополнительное финансирование в размере 1 336 680,00 (один миллион триста тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят) рублей, о чём были составлены ходатайства в адрес руководителя МКУ «УО Канского района» с просьбой о выделении дополнительных ассигнований.

МБДОУ «Большеуринский детский сад» не имеет возможности самостоятельно исполнить Предписание № 113 от 12.08.2021 в полном объёме, в связи с отсутствием финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности

Заведующий МБДОУ
«Большеуринский детский сад»

Т.Ю. Поленогова